



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ)

ул. Белорусское шоссе, 10, г. Лангепас, тел. 2-01-12, E-mail: ond-langepas@mail.ru

Предписание № 17/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАОУ СОШ № 4

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городов Лангепас и Покачи по пожарному надзору от «01» марта 2021 года № 17, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» часов «00» мин. по «16» часов «00» мин. 18 марта 2021 года, с «14» часов «00» мин. по «15» часов «00» мин. 19 марта 2021 года и с «11» часов «30» мин. по «12» часов «30» мин. 05 апреля 2021 года

проведена плановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, капитаном внутренней службы Маркиным Станиславом Николаевичем

объекта защиты – здание, эксплуатируемое муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4», расположенное по адресу: г. Покачи, ул. Ленина, д. 10,

совместно с директором МАОУ СОШ № 4 Гуржеевой Оксаной Николаевной, главным инженером МАОУ СОШ № 4 Никулиной Галиной Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде на территорию школы, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения	абзац 4 п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 01.12.2021	

	беспрепятственного проезда пожарной техники. Не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проезде для их ручного открывания или дистанционного с устройством видео- и аудиосвязи с местом их установки			
2.	В помещении оранжереи размещены точечные дымовые извещатели при высоте помещения свыше 12 м, что превышает максимально допустимую высоту, установленную Сводом правил для точечных дымовых извещателей	ст.4, ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 12.28 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	До 01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в четвертом квартале 2021 года.

Старший инженер ОНДиПР (по городам Лангепас и Покачи)
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по ХМАО – Югре Маркин С.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


Директор МАОУ СОШ № 4
Гуржева Оксана Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«05» апреля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Гуржева Оксана Николаевна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022